



eldes

ESIM120

GSM RELĖ-AUTOMATINIŲ VARTŲ VALDIKLIS

SAUGOS INFORMACIJA

Kad užtikrinti Jūsų ir aplinkinių saugumą prašom perskaityti šias taisykles, laikytis visų instrukcijų bei nurodymų:

- GSM relė - automatinį vartų valdiklis ESIM120 (toliau - sistema) turi įmontuotą radijo siųstuvą, veikiantį GSM 850/900/1800/1900 MHz tinkluose.
- Nenaudokite sistemos ten, kur ji gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz. nemontuokite prie medicininės aparatinės įrangos ar prietaisų
- Nenaudokite sistemos sprogiuose vietose.
- Sistema nėra atspari drėgmei, cheminei aplinkai, bei mechaniniams poveikiams.
- Neremontuokite sistemos patys - taisymo darbus turi atlikti tik kvalifikuoti asmenys.




Prieš pradėdant montavimo ar derinimo darbus privaloma atjungti įrenginio maitinimą. Draudžiama liesti įrenginį ar atlikti derinimo darbus žaibuojant. Sistemos maitinimo šaltinis turi būti arti įrenginio bei lengvai pasiekiamas.



Sistema turi būti maitinama iš 10-24V 50Hz ~200mA kintamos srovės arba 10-24V  200mA nuolatinės srovės maitinimo šaltinio, kuris turi atitikti LST EN 60950-1 standarto reikalavimus. Kiekvienas prie sistemos ESIM120 prijungtas susietasis įrenginys (kompiuteris, jutikliai, relės ir pan.) turi atitikti LST EN 60950-1 standarto reikalavimus. Jungiant sistemą prie maitinimo gnybtų, polių sukeitimas neturi reikšmės.



Sistemos pagrindinis maitinimo šaltinis turi būti prijungtas tik prie kintamosios srovės tinklo, instaliavimo patalpoje, turinčio visiškai grandinę nutraukiančią automatinę apsaugą. Automatinė apsauga turi suveikti nuo trumpojo jungimo ar viršsrovės ir turėti dvipolį atjungimo įtaisą, kuris nutraukia grandinę. Tarp nutrauktos grandinės kontaktų turi būti ne mažesnis kaip 3mm tarpelis, o atjungimo srovė 5A.



Įrenginio pilnas išjungimas atliekamas išjungus pagrindinio elektros maitinimo šaltinio dvipolį atjungimo įtaisą arba kitą susietąjį įrenginį, iš kurio maitinama sistema ESIM120.



Saugiklio F1 modelis MINISMDC050F 0.5A. Perdegusio saugiklio negalima keisti savarankiškai ir naudoti kitokį tipą nei nustatyta gamintojo.



Jei parametrų nustatymui yra naudojamas 1 saugumo klasės kompiuteris, jis privalo būti įžemintas.



Pagal WEEE direktyvą, perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais ženklas reiškia, kad nebetinkamą naudoti gaminį Europos Sąjungoje reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimos žalos, gaminyje privalo būti perdirbtas patvirtintu ir aplinkai saugiu perdirbimo proceso metu. Dėl išsamesnės informacijos apie teisingą gaminio perdirbimą, prašom kreiptis į sistemos teikėją arba įstaigą, atsakingą už atliekų perdirbimą Jūsų gyvenamojoje vietoje.

TURINYS

1. BENDROJI INFORMACIJA	6
2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	6
2.1. Elektrinės ir mechaninės charakteristikos	6
2.2. Pagrindinių mazgų, LED indikatorių ir gnybtų paskirtis.	7
2.3. Jungimo schema	8
3. MONTAVIMAS	9
4. BENDRAS VEIKIMO APRAŠYMAS.....	10
5. KONFIGŪRAVIMO BŪDAI	10
5.1. SMS žinutės	10
5.2. „ELDES Configuration Tool“ programinė įranga.....	10
5.2.1. Nuotolinis prisijungimas	10
5.2.2. Nuotolinio prisijungimo sesijos užbaigimas	10
6. SISTEMOS KALBA	11
7. SMS SLAPTAŽODIS	11
8. ADMINISTRATORIAUS TELEFONO NUMERIAI.....	12
9. DATA IR LAIKAS	13
9.1. Automatinis datos ir laiko sinchronizavimas	13
10. VARTOTOJO TELEFONO NUMERIŲ DUOMENŲ BAZĖ	14
10.1. Vartotojo galiojimas ir prieigos ribojimas	16
11. IŠĖJIMAI	18
11.1. Išėjimo pavadinimai.....	18
11.2. Išėjimo valdymas nemokamu skambučiu	18
11.3. Išėjimo valdymas SMS žinute	19
11.4. Išėjimo valdymo patvirtinimas atskambinant	21
11.5. Išėjimo valdymas bet kuriuo telefono numeriu	21
11.6. Automatinis išėjimo valdymas	22
12. SISTEMOS TVARKARAŠČIAI	23
13. SISTEMOS ĮVYKIŲ SĄRAŠAS	25
14. ĮJĖJIMAI.....	26
14.1. Įėjimo pavadinimai ir aliarmo pranešimai	26
14.2. Įėjimų išjungimas ir įjungimas	27
15. SISTEMOS INFORMACIJA. INFO SMS.....	28
15.1. Periodinis Info SMS.....	28
16. SISTEMOS PRANEŠIMAI	29
16.1. SMS žinučių pristatymo pranešimų apribojimai.....	29
16.2. SMS centro telefono numeris.....	29
17. GPRS TINKLO NUSTATYMAI	30
18. ĮEINANČIO SKAMBUČIO TELEFONO NUMERIO TIKRINIMO NUSTATYMAI.....	31
19. NUOTOLINIS SISTEMOS PERKROVIMAS	31
20. TECHNINĖ PAGALBA	32
20.1. Trikdžių šalinimas	32
20.2. Gamyklinių parametrų atstatymas	32
20.3. Įrenginio programinės įrangos (angl. „firmware“) atnaujinimas USB laidu	32
21. ELDES CLOUD SERVICES	33
22. SUSIJĘ GAMINIAI.....	34

Atsakomybės ribojimas

Pirkėjas sutinka, kad sistema sumažina plėšimo, vagystės ar kitą riziką, tačiau tai nėra draudimas ar garantija, kad minėti veiksniai neįvyks, bei nebus asmenų sužeidimų, turto praradimo ar sunaikinimo atvejų. UAB „ELDES“ neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę žalą ar nuostolius, taip pat negautas pajamas, naudojantis sistema. UAB „ELDES“ atsakomybė, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, neviršija produkto įsigijimo kainos. Korinio ryšio paslaugas teikiantys GSM operatoriai nėra susiję su UAB „ELDES“ bendrove. Todėl bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tinklo paslaugas, jo aprėptį arba funkcionavimą.

Garantinis laikotarpis

UAB „ELDES“ suteikia įsigytam produktui 24 mėn. garantiją. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo produkto pardavimo pirmam galutiniam vartotojui datos. Garantija taikoma tik jei sistema buvo naudota pagal paskirtį, laikantis visų vartotojo vadovo instrukcijų, bei techninėje specifikacijoje nustatytų sąlygų ir maksimalių leistinų reikšmių. Pardavimo data laikoma čekio, sąskaitos ar kito pardavimo dokumento data. Garantija netaikoma jei sistema buvo paveikta mechanškai, cheminių medžiagų, drėgmės, korozijos, skysčių, ekstremalių aplinkos veiksnių ar kitokių „force majeure“ aplinkybių.

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad pasirinkote GSM rėlę - automatinių vartų valdiklį ESIM120. Jūsų sprendimas užtikrina patikimą sprendimą daugeliui metų, kadangi visi ELDES produktai yra gaminami, siekiant atitikti aukščiausio lygio standartus.

Mes esame įsitikinę, kad jūs būsite visiškai patenkinti savo produktu. Vis dėlto iškilus problemai, prašom kreiptis į pardavėją, iš kurio pirktote šį įrenginį.

UAB „ELDES“

www.eldes.lt

Pakuotės sudėtis

Elementas	Kiekis
1. ESIM120.....	1
2. Vartotojo vadovas	1
3. GSM/GPRS antena	1

Nepridedama:

- SIM kortelė - rekomenduojame naudoti abonementinę SIM kortelę, o ne išankstinio mokėjimo kortelę.
- Mini-USB kabelis - galima įsigyti iš vietinio tiekėjo.

Copyright ©UAB „ELDES“, 2015. Visos teisės saugomos.

Draudžiama kopijuoti, kaupti ar perduoti tretiesiems asmenims, šiame dokumente esančią informaciją, ar bet kokią dokumento dalį be išankstinio raštiško UAB „ELDES“ sutikimo. UAB „ELDES“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo tobulinti ar keisti bet kuriuos dokumente minėtus gaminius, taip pat patį dokumentą. UAB „ELDES“ deklaruoja, kad GSM rėlė - automatinių vartų valdiklis ESIM120 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EC Direktyvos nuostatas. Jos atitikties deklaraciją galima rasti šiame tinklalapyje: www.eldes.lt



1. BENDROJI INFORMACIJA

ESIM120 - įrenginys-mikrovaldiklis, suteikiantis galimybę valdyti automatinius vartus, kelio užtvarus ar GSM tinklo pagalba nuotoliniu būdu jungti/išjungti elektroninį įrenginį.

Sistemos pritaikymo pavyzdžiai:

- Praėjimo kontrolė.
- Gyvenamų namų ir biurų automobilių stovėjimo aikštelių valdymas.
- Nuosavo namo vartų valdymas.
- Bet kokio elektros prietaiso valdymas: apšvietimas, laistymas, šildymas ir t.t.
- Nuotolinis „pakibusios“ sistemos perkrovimas, pvz. kompiuterių tinklo ar serverio.

Pagrindinės savybės


- Rankinis išėjimų valdymas nemokamu skambučiu.
- Automatinis išėjimo valdymas pagal nustatytą tvarkaraštį.
- Konfigūruojama išėjimo impulso trukmė.
- Automatinis datos ir laiko sinchronizavimas.
- Iki 5 vartotojo telefono numerių sistemos konfigūravimui SMS žinutėmis, jėgimų aliarmo SMS žinučių ir skambučių priėmimui, išėjimų valdymui SMS žinute ir nemokamu skambučiu.
- Vartotojų duomenų bazės talpa - iki 2000 vartotojų, turinčių teisę valdyti išėjimus nemokamu skambučiu.
- Vartotojo telefono numerio galiojimo ribojimas pagal nustatytą terminą (datą/laiką) ar skambučių kiekį, skambinant sistemos telefono numeriu
- Išėjimo valdymo ribojimas vartotojams pagal tiksliai nustatytą laiką ir savaitės dieną.
- 1000 įrašų talpos įvykių sąrašas, kuriame pateikiama tikslus įvykio data ir laikas bei administratoriaus/vartotojo, valdžiusio išėjimą, telefono numeris ir vartotojo vardas.
- 3 įėjimai su redaguojamais aliarmo SMS žinučių tekstaais apie vartų būseną ar vartams užskirtus.
- Periodinis sistemos savitiktros pranešimas, siunčiamas SMS žinute vartotojo telefono numeriu.

2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2.1 Elektrinės ir mechaninės charakteristikos

Maitinimo įtampa	10-24V 50Hz ~ 200mA maks. / 10-24V — 200mA maks.
Vartojama srovė budėjimo režime	iki 50mA
GSM/GPRS modemo dažnis	850/900/1800/1900 MHz
Išėjimų skaičius	2
Išėjimų tipas	Relinis; NO (normaliai atviras) ar NC (normaliai uždaras) - konfigūruojama
Maksimalios komutuojamos išėjimų reikšmės	24V 50Hz ~ 0,5A / 24V — 1A
„Žemo lygio“ (neigiamų) jėgimų skaičius	2
„Aukšto lygio“ (teigiamų) jėgimų skaičius	1
„Žemo lygio“ (neigiamų) jėgimo leistinos reikšmės	0... 16V — -0.8... -0.4mA
„Aukšto lygio“ (teigiamų) jėgimo leistinos reikšmės	5... 50V — 0.17 ... 1.7mA
„Žemo lygio“ (neigiamų) ir „aukšto lygio“ (teigiamų) jėgimų jungimo tipas	NO (normaliai atviras)
Matmenys	87 x 107 x 29 mm
Darbo temperatūros diapazonas	-20... +55 °C
Drėgmė	0-90% RH @ 0... +40°C (be kondensato)

2.2. Pagrindinių mazgų, LED indikatorių ir gnybtų paskirtis



Pagrindinių mazgų paskirtis	
ANT	GSM/GPRS antenos SMA tipo jungtis
USB	Mini USB jungtis
SIM CARD	SIM kortelės lizdas ir laikiklis
GSM MODEM	GSM /GPRS tinklo 850/900/1800/1900 MHz modemai
MIC	Mikrofono jungtis (nėra)
SIM STAT	Raudonas šviesos diodas, indikuojantis SIM kortelės būseną
NETW	Žalias šviesos diodas, indikuojantis GSM signalo stiprumą
DEF	Gamyklinės konfigūracijos atstatymo kontaktai
F1	0.5A saugiklis


Gnybtų paskirtis	
AC/DC	Maitinimo kontaktai
RELAY1	Išėjimo C1 kontaktas
RELAY2	Išėjimo C2 kontaktas
COM	Bendras kontaktas
Z5	Nėra
Z4	Nėra
Z3	„Žemo lygio“ (neigiamas) įėjimo kontaktas
Z2	„Aukšto lygio“ (teigiamas) įėjimo kontaktas
Z1	„Žemo lygio“ (neigiamas) įėjimo kontaktas

LED indikatorių paskirtis	
STAT indikatorius	SIM kortelės būseną
Nešviečia	Neveikia pagrindinis maitinimo šaltinis / sistema sėkmingai prisijungė prie GSM tinklo
Nuolat šviečia	Sistema dar neprijungė prie GSM tinklo / nėra SIM kortelės / įjungta PIN kodo apsauga


NETW LED indikatorius	GSM signalo stiprumas
Nešviečia	Nėra GSM signalo
Mirksi kas 1 sek.	Silpnas
Mirksi keliskart per sek.	Vidutinis
Nuolat šviečia	Puikus

2.3. Jungimo schemos

Bendras prijungimas




ESIM120 sistemos prijungimo prie automatinio vartų pavyzdys



3. MONTAVIMAS

- Sistema privalo būti montuojama TIK patalpoje bei stacionarioje aplinkoje.
- Įėjimų/išėjimų prijungimui naudokite 0,50mm² vienos gyslos iki 100m ilgio neekranuotą laidą.



1. Sujunkite sistemos laidus pagal jungimo schemą (žr. **2.3 Jungimo schemas**).
2. Prijunkite GSM/GPRS anteną. Jungdami vadovaukitės antenos prijungimo nurodymais (atsižvelgdami į kartu su ESIM120 pateiktos GSM/GPRS antenos tipą).



Nemontuokite antenos šiose vietose:

- metalinėje dėžėje
- arčiau nei 20 cm atstumu nuo metalinių paviršių ir/arba elektros srovės linijų

3. Išjunkite PIN kodo reikalavimą, įdėdami SIM kortelę į telefoną ir atlikdami atitinkamus veiksmus.
4. Įjungus PIN kodo reikalavimą, įdėkite SIM kortelę į jai skirtą vietą ESIM120 sistemoje.



5. Įjunkite sistemą ir laukite, kol SIM STAT indikatorius įsižiebys ir nurodys SIM kortelės būseną.
6. Kai tik SIM STAT nustos šviesti, šviečiantis NETW indikatorius patvirtins, kad sistema yra sėkmingai prijungta prie GSM tinklo. Norėdami užtikrinti stipriausią GSM signalą, vadovaudamiesi NETW indikacijomis, keiskite GSM/GPRS antenos padėtį (žr. **2.2. Pagrindinių mazgų, LED indikatorių ir gnybtų paskirtis**).
7. Esant poreikiui pakeiskite sistemos kalbą (žr. **6. SISTEMOS KALBA**).
8. Pakeiskite numatytąjį SMS slaptažodį (žr. **7. SMS SLAPTAŽODIS**).
9. Įrašykite „Vartotojo 1“ telefono numerį (žr. **8. VARTOTOJO TELEFONO NUMERIAI**).
10. Nustatykite sistemos datą ir laiką (žr. **9. DATA IR LAIKAS**).
11. Atlikus pilną konfigūraciją, sistema yra paruošta naudojimui. Nepavykus gauti atsakymo iš sistemos SMS žinute, prašome patikrinti SMS centro telefono numerį (SMSC - Short Message Service Center). Išsamiau apie SMS centro telefono numerį skaitykite 16.2. SMS centro telefono numeris.

DĖMESIO: Sistema neveikia naudojant 3G SIM korteles. Tik 2G SIM kortelės ir 3G SIM kortelės su aktyvuotu 2G profiliu yra palaikomos. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo GSM paslaugų operatoriaus.

DĖMESIO: Įsitinkinkite, kad papildomos paslaugos, kaip **balso paštas, skambučių peradresavimas ir ataskaitos apie praleistus/, užimtus skambučius**, yra išjungtos. Norint sužinoti daugiau apie tai, kaip išjungti šias paslaugas, prašome kreiptis į GSM operatorių..

PASTABA: Tam, kad sistema veiktų optimaliai, patariame nenaudoti išankstinio papildymo SIM kortelių. Priešingu atveju, esant nepakankamam SIM kortelės sąskaitos likučiui, sistema negalės paskambinti vartotojui arba išsiųsti SMS žinutės.

PASTABA: Rekomenduojame naudoti tą patį GSM ryšio operatorių kaip ir pagrindinis sistemos administratorius. Tai užtikrins patikimą bei greičiausią SMS žinutės pristatymą bei skambučio sujungimą.

PASTABA: Nors ir apsaugos sistemos ESIM120 montavimas nėra sudėtingas, tačiau siekdami išvengti galimų sistemos gedimų, tai atlikti rekomenduojame tik asmenims, turintiems minimalias elektrotechnikos ar elektronikos žinias.

4. BENDRAS VEIKIMO APRAŠYMAS

Paskambinus sistemos ESIM 120 telefono numeriu, ši patikrina, ar skambinantis vartotojas yra įtrauktas į duomenų bazę. Jeigu skambina vienas iš 5 vartotojų, kurių numeris buvo įrašytas, arba jeigu numeris įtrauktas į 2000 vartotojų duomenų bazę, sistema atmes skambutį ir atidarys vartus. Vartus galima uždaryti pakartotinai paskambinus ESIM120 sistemos telefono numeriu. Skambinant iš neįrašyto telefono numerio, sistema jį atmes bei ignoruos tolimesnius skambučius iš šio numerio. GSM relė - vartų valdiklis suteikia galimybę automatiškai valdyti vartus tvarkaraščio pagalba arba siunčiant SMS žinutę iš administratoriaus numerio. Prijungus vartų jutiklį prie vieno iš 3 jėgimų, administratorius gali gauti SMS žinutes dėl nepavykusio bandymo atidaryti vartus per nurodytą laikotarpį.



5. KONFIGŪRAVIMO BŪDAI

5.1. SMS žinutės



Šiame vartotojo vadove, vienas apatinio brūkšnio ženklas „_“ reiškia vieną tarpo ženklą. Vienas apatinio brūkšnio ženklas privalo būti keičiamas vienu tarpo ženklu renkant SMS žinutės tekstą. Tarpo ar kitų ženklų neturi būti SMS žinutės pradžioje ir pabaigoje.



Norėdami konfigūruoti ir valdyti sistemą SMS žinutėmis, siųskite teksto komandą ESIM120 sistemos telefono numeriu iš vieno iš įrašytų vartotojo telefono numerių. SMS žinutės struktūrą sudaro keturių skaitmenų SMS slaptažodis (pagal gamyklinę konfigūraciją, SMS slaptažodis yra 0000 - keturi nuliai), parametras ir reikšmė. Kai kuriems parametrams reikšmės netaikomos, pvz. STATUS. Galimi kintamieji yra pateikti mažosiomis raidėmis, tuo tarpu leistinas reikšmės intervalas - laužtiniuose skliaustuose.

5.2. „ELDES Configuration Tool“ programinė įranga



Programinė įranga „ELDES Configuration Tool“ yra skirta patogesniai darbui su ESIM252 sistema, ją prijungus prie asmeninio kompiuterio USB laidu arba nuotoliniu būdu per GPRS tinklą. Prieš pradėdami naudoti „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą, prašom perskaityti vartotojo vadovą, pateiktą programinės įrangos skyriuje „Pagalba“.

„ELDES Configuration Tool“ yra nemokama programinė įranga, kurią galite atsisiųsti iš svetainės: www.eldes.lt/download

PASTABA: Prieiga prie sistemos konfigūracijos, naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą, yra apsaugota SMS slaptažodžiu. Gamyklinis SMS slaptažodis yra **0000** (žr. **7. SMS SLAPTAŽODIS**).

5.2.1. Nuotolinis prisijungimas

DĖMESIO: Jeigu ELDES Cloud Services įjungta (žr. **21. ELDES CLOUD SERVICES**), nuotolinis prisijungimas naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą neveiks. Tokiu atveju galite naudoti nuotolinės konfigūracijos funkciją, interneto naršyklėje prisijungdami prie savo ELDES Cloud Services paskyros.

„ELDES Configuration Tool“ programinė įranga suteikia nuotolinio konfigūravimo galimybę internetu, naudojant vieną iš šių būdų:

- ELDES proxy serveris (rekomenduojama). Ryšys gali būti užmegztas GPRS tinklu.
- TCP/IP serverio paleidimas „ELDES Configuration Tool“ programinėje įrangoje (pažengusiems). Ryšys gali būti užmegztas GPRS tinklu.

Norėdami pradėti naudotis nuotoliniu prisijungimo galimybe, prašom paleisti pažingsninį vedlį, esantį pradiniam „ELDES Configuration Tool“ programinės įrangos lange, bei vykdyti kiekviename žingsnyje pateiktus nurodymus. Atkreipkite dėmesį, jog jums teks išsiųsti SMS žinutę sistemos telefono numeriu, siekiant užmegzti nuotolinio prisijungimo ryšį. SMS žinutės, kuri turi būti nusiųsta sistemos telefono numeriu, turinys bus pateiktas viename iš vedlio žingsnių.

5.2.2. Nuotolinės prisijungimo sesijos užbaigimas

Atlikę sistemos konfigūravimą nuotoliniu būdu, užbaikite nuotolinio prisijungimo sesiją vienu iš šių būdų:

- Spustelėkite **Atsijungti** arba **Sustabdyti** mygtuką ir užverkite „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.
- Laukite sesijos (20 minučių) pabaigos. Likus 5 minutėms iki sesijos pabaigos, programinė įranga pasiūlys pratęsti sesiją 20-čiai minučių.
- Nutraukite ryšį su serveriu bet kuriuo metu, siųsdami SMS žinutę.

Nutraukti ryšį su serveriu

SMS žinutės turinys:

ssss_ENDCONFIG

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_ENDCONFIG

Nutraukus sesiją arba pasibaigus jos galiojimui, sistema apie tai praneš SMS žinute.

6. SISTEMOS KALBA

Sistema palaiko įvairias kalbas, skirtas susisiekimui su administratoriumi SMS žinutėmis. Gamyklinę sistemos kalbą lemia ESIM120 įrenginio programinė įranga (ang. „firmware“), suteikiama remiantis vartotojo kilmės šalimi.

Šiuo metu palaikomų kalbų (įrenginio programinės įrangos) sąrašas:

- Anglų
- Estų
- Vokiečių
- Lietuvių
- Prancūzų
- Slovakų

Nustatyti sistemos kalbą

SMS

SMS žinutės turinys:

LN

Reikšmė: *LN* - kalbos indeksas; intervalas - [*EN* - anglų, *EE* - estų, *DE* - vokiečių, *LT* - lietuvių, *FR* - prancūzų, *SK* - slovakių].

Pavyzdys: *LT*

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

PASTABA: Norėdami pakeisti kalbą jau sukonfigūruotoje sistemoje, atstatykite sistemos konfigūraciją į gamyklinę. Išsamiau apie tai skaitykite **20.2. Gamyklinių parametrų atstatymas**.

7. SMS SLAPTAŽODIS

- Dėl saugumo priežasčių, sistema palaiko šį slaptažodžio tipą

SMS slaptažodis - 4-ių skaitmenų slaptažodis, skirtas konfigūruoti bei valdyti sistema administratoriaus telefono numeriu SMS žinutėmis bei „ELDES Configuration Tool“ programinės įrangos pagalba. Pagal gamyklinę konfigūraciją, SMS slaptažodis yra **0000**, kuris PRIVALO būti pakeistas!

Keisti SMS slaptažodį

SMS

SMS žinutės turinys:

www_PSW_ssss

Reikšmė: *www* - gamyklinis 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; *ssss* - naujas 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; intervalas - [0001... 9999].

Pavyzdys: *0000_PSW_1111*

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

PASTABA: Sistema atmeta SMS žinutes su neteisingai nurodytu SMS slaptažodžiu, net jei SMS žinutė buvo atsiųsta iš įrašyto administratoriaus telefono numerio.

8. ADMINISTRATORIAUS TELEFONO NUMERIAI

Sistema palaiko iki 5 vartotojo telefono numerių, žinomų kaip „Administratorius 1“ - „Administratorius 5“. Įrašius telefono numerį, administratorius galės konfigūruoti ir valdyti sistemą SMS žinutėmis bei nemokamu skambučiu bei gauti sistemos įėjimo aliarmo SMS pranešimus (žr. **14.1. Įėjimo pavadinimai ir aliarmo pranešimai**). Sistema leidžia konkrečiam administratoriui priskirti C1, C2 ar abu šiuos išėjimus (valdant juos vienu metu).

Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema priima įeinančius skambučius ir SMS žinutes iš bet kurio telefono numerio. Įrašius administratoriaus telefono numerį, sistema ignoruos bet kokius įeinančius skambučius ir SMS žinutes iš neįrašyto telefono numerio, taip pat atmes SMS žinutes su neteisingu SMS slaptažodžiu, net jei šios yra gautos iš įrašyto administratoriaus telefono numerio. Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti įėjimų valdymą, rasite skyriuje **11.5. Išėjimo valdymas bet kuriuo telefono numeriu**.

Įrašyti „Administratoriaus 1“ telefono numerį yra privaloma, tačiau likusių 4 - ne. Palaikomas telefono numerio formatas yra šis:

- **Tarptautinis (be pluso)** - Telefono numeriai, prasidedantys tarptautiniu šalies kodu: [tarptautinis kodas][miesto kodas][vietinis numeris], pvz. 3706001XXXX.

Įrašyti administratoriaus telefono numerį

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_NRas:ttteeellnnuumm`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; as - administratorius telefono numerio vieta, intervalas - [1...5]; ttteeellnnuumm - administratorius telefono numeris, iki 15 skaitmenų.

Pavyzdys: 1111_NR1:370600XXXX1

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Peržiūrėti administratoriaus telefono numerius

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_HELPNR`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_HELPNR

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Priskirti išėjimą(-us) konkrečiam administratoriui

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Pašalinti administratoriaus telefono numerį

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_NRas:DEL`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; as - administratorius telefono numerio vieta, intervalas - [2...5].

Pavyzdys: 1111_NR2:DEL

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

DĖMESIO: NIEKADA nepriskirkite Administratoriui įrenginio SIM kortelės telefono numerio!

DĖMESIO: Įrašius „Administratorius 1“ telefono numerį, sistemą šį numerį leis tik redaguoti.

DĖMESIO: Viena SMS žinute galima įrašyti keletą administratorius telefono numerių vienu metu, pvz. 1111_NR1:370600XXXX1_NR5:370600XXXX2_NR2:370600XXXX3_NR3:370600XXXX4

PASTABA: Viena SMS žinute galima pašalinti keletą Administratorius telefono numerių vienu metu, **pvz.** 1111_NR2:DEL_NR4:DEL_NR3:DEL

PASTABA: Vartotojas gali valdyti bet kurį jam nepriskirtą išėjimą SMS žinutės pagalba (žr. **11.3. Išėjimo valdymas SMS žinute**).

NOTE: Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema gali išsiųsti tik iki 25-ių SMS žinučių per dieną/ tik iki 400 SMS žinučių per mėnesį. Daugiau apie tai skaitykite skyriuje **16.1. SMS žinučių pristatymo apribojimai**.

Daugiau informacijos apie išėjimų valdymą rasite skyriuje **11. IŠEJIMAI**.

9. DATA IR LAIKAS

Sistema naudoja vidinį realaus laiko laikrodį (RTC), kuris stebi esamą datą ir laiką. Vos paleidęs sistemą, vartotojas privalo nustatyti teisingą datą ir laiką, nes priešingu atveju sistema veiks nekorektiškai. Pagal gamylinę konfigūraciją, išjungus ir įjungus sistemą, data ir laikas turi būti nustatyti iš naujo. Tam, kad nereikėtų nustatyti datos ir laiko rankiniu būdu, pasinaudokite automatinio datos ir laiko nustatymo galimybe (žr. **9.1. Automatinis datos ir laiko nustatymas**).

Nustatyti datą ir laiką

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_yyyy.mm.dd_hr:mn`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `yyyy` - metai; `mm` - mėnuo, intervalas - [01... 12]; `dd` - diena, intervalas - [01... 31]; `hr` - valandos, intervalas - [00... 23]; `mn` - minutės, intervalas - [00... 59].

Pavyzdys: `1111_2013.03.16_14:33`

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

9.1. Automatinis datos ir laiko sinchronizavimas

Ši funkcija leidžia sistemai automatiškai, be vartotojo pagalbos nustatyti datą ir laiką. Sistema palaiko šiuos automatinio datos ir laiko sinchronizavimo metodus, naudojamus sistemos startavimo metu ir periodiškai (gamykliškai - kas 30 dienų):

- **GSM tinklu** - Kai ši funkcija įjungta, sistema automatiškai išsiunčia GSM operatoriui užklausą dėl datos ir laiko. Tai pats tiksliausias nustatymo metodas, tačiau ne visi GSM operatoriai leidžia naudotis šia galimybe.
- **SMS žinute** - Kai ši funkcija įjungta, sistema automatiškai siunčia SMS pranešimą savo telefono numeriu ir iš gauto atsakymo paima datą ir laiką, nustatytą SMS centro (SMSC) šis būdas nėra tikslus, negu sinchronizuojant GSM tinklu, bet visada veiksmingas.

Pagal gamylinę konfigūraciją, automatinis sinchronizavimas GSM tinklu yra išjungtas. Norėdami įjungti/išjungti automatinę datos ir laiko sinchronizavimą GSM tinklu, vadovaukitės pateiktais nurodymais.

Įjungti/išjungti nustatymus GSM tinklu

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Pagal gamylinę konfigūraciją, automatinis sinchronizavimas SMS žinute yra išjungtas. Norėdami įjungti/išjungti automatinę datos ir laiko nustatymą GSM tinklu, vadovaukitės žemiau pateiktu konfigūravimo būdu:

Pridėti/pašalinti įrenginio telefono numerį SMS žinute

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Pagal gamylinę konfigūraciją datos ir laiko sinchronizavimo laikotarpis yra 30 dienų. Norėdami pakeisti laikotarpį, vadovaukitės žemiau pateiktu konfigūravimo būdu.

Pasirinkti nustatymų laikotarpį

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

PASTABA: Nuotoliniu būdu nustačius automatinę datos ir laiko sinchronizavimą, gali iškilti poreikis perkrauti sistemą.. Kaip tai atlikti, skaitykite **19. NUOTOLINIS SISTEMOS PERKORVIMAS**.

PASTABA: „0“ reikšmė išjungia automatinę datos ir laiko sinchronizavimą.

PASTABA: Tuo atveju, jeigu abu nustatymo būdai yra įjungti, sistema pirmiausiai visada mėgins nustatyti datą ir laiką GSM tinklu, kas kartą kai sistema išsijungia ar startuoja arba periodiškai pagal nustatytą reikšmę. Jeigu šis būdas neveikia, sistema pasinaudos rezerviniu SMS žinutės siuntimo būdu.

10. VARTOTOJO TELEFONO NUMERIŲ DUOMENŲ BAZĖ

Sistema palaiko duomenų bazę, kurioje telpa iki 2000 vartotojų. Įrašius telefono numerį, vartotojas galės valdyti išėjimą (-us) nemokamu skambučiu. Vartotojo duomenų bazė leidžia konkrečiam vartotojui priskirti C1, C2 ir abu išėjimus vienu metu. Palaikomas telefono numerio formatas yra šis:

- **Tarptautinis (be pluso)** – Telefono numeriai, prasidedantys tarptautiniu šalies kodu: [tarptautinis kodas][miesto kodas][vietinis numeris] pvz. 3706001XXXX.

Vartotojų duomenų bazė suteikia galimybę valdyti vartotojo galiojimo ir prieigos apribojimo funkcijas. Daugiau apie tai skaitykite **10.1. Vartotojo galiojimas ir prieigos ribojimas**.

Pasirinktinai galima įrašyti vartotojo vardą, kuris įprastai nurodo telefono numerio savininką. Pavyzdys: *Jonas*.

Įrašytas telefono numeris ir vartotojo vardas (bet kuris iš jų) padeda rasti konkretų vartotoją duomenų bazėje, taip pat jie yra automatiškai įrašomi į įvykių sąrašą, sėkmingai atlikus išėjimo valdymo veiksmą (žr. **13. ĮVYKIŲ SĄRAŠAS**).

Įrašyti vartotojo telefono numerį (ir vartotojo vardą)

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_N:ttteeellnnuumm` arba `ssss_N:ttteeellnnuumm:user-name`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; ttteeellnnuumm - vartotojo telefono numeris, iki 15 skaitmenų; user-name - vartotojo vardas, iki 16 ženklų.

Pavyzdys: 1111_N:370600XXXX1:Jonas

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Peržiūrėti vartotojo telefono numerius

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_GETALLNUMBERS`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_GETALLNUMBERS

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Ieškoti vartotojo telefono numerio ar vardo

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_T:ttteeellnnuumm` arba `ssss_T:user-name`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; ttteeellnnuumm - vartotojo telefono numeris, iki 15 skaitmenų; o - išėjimo numeris; intervalas - [1 - išėjimas C1; 2 - išėjimas C2; 3 - abu išėjimai]; user-name - vartotojo vardas, iki 16 ženklų.

Pavyzdys: 1111_T:John

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Priskirti išėjimą (-us) konkrečiam vartotojui

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_OUTPUT_ttteeellnnuumm_o` arba `ssss_OUTPUT_user-name_o`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; ttteeellnnuumm - vartotojo telefono numeris, iki 15 skaitmenų; o - išėjimo numeris; intervalas - [1 - išėjimas C1; 2 - išėjimas C2; 3 - abu išėjimai]; user-name - vartotojo vardas, iki 16 ženklų.

Pavyzdys: 1111_OUTPUT_370600XXXX1_2

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Panaikinti pasirinktą vartotoją

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_D:ttteeellnnuumm` arba `ssss_D:user-name`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; ttteeellnnuumm - vartotojo telefono numeris, iki 15 skaitmenų; user-name - vartotojo vardas, iki 16 ženklų.

Pavyzdys: 1111_D:John

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Panaikinti visus vartotojus

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_D:ALL`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_D:ALL

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Vartotojų duomenų bazę leidžiama eksportuoti/importuoti į/iš .csv failo taip sukuriant atsarginę kopiją arba patogesniai duomenų bazės tvarkymui. Norėdami eksportuoti/importuoti duomenų bazę, vadovaukitės žemiau pateiktu konfigūravimo būdu.

Eksportuoti/importuoti esamų vartotojų duomenų bazę į/iš failo

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Pagal gamylinę konfigūraciją, vartotojų duomenų bazės funkcija įjungta. Visiems vartotojams, įtrauktiems į duomenų bazę, leidžiama valdyti išėjimus. Norėdami uždrausti išėjimų valdymą visiems duomenų bazėje esantiems vartotojams jų nepašalinant, išjunkite duomenų bazę, vadovaudamiesi žemiau pateiktais konfigūravimo būdais:

Išjungti vartotojų duomenų bazę

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_DBM_OFF`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_DBM_OFF

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Norėdami įjungti vartotojų duomenų bazę, vadovaukitės žemiau pateiktais konfigūravimo būdais:

Išjungti vartotojų duomenų bazę

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_DBM_ON`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_DBM_ON

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

DĖMESIO: NEGALIMA naudoti dvitaškių bei tarpelių kuriant vartotojo vardą.

PASTABA: Viena SMS žinute galima įrašyti keletą vartotojo telefono numerių vienu metu, pvz. 1111_N:370600XXXX1:Jonas_370600XXXX2:Marius_370600XXXX3:Tomas

PASTABA: Viena SMS žinute galima pašalinti keletą vartotojo telefono numerių vienu metu, pvz. 1111_D:Jonas_370600XXXX3_Marius

Daugiau informacijos apie išėjimų valdymą skaitykite **11. IŠĖJIMAI**.

10.1. Vartotojo galiojimas ir prieigos ribojimas

Sistema suteikia galimybę riboti prieigą, vadovaujantis tvarkaraščiu, priskirtu konkrečiam vartotojui. Priskyrus vieną ar daugiau tvarkaraščių, vartotojas gali valdyti išėjimus nurodytu laiku ar nurodytą dieną. Sistema leidžia priskirti iki 8 skirtingų tvarkaraščių. Daugiau informacijos apie tai, kaip priskirti tvarkaraštį, skaitykite **12. SISTEMOS TVARKARAŠČIAI**.

Be to, sistema suteikia galimybę apriboti vartotojo telefono numerio galiojimą tokiais būdais:

- **Galiojimas (galioja iki)** - prasidėjus nurodytam laikui ir datai, vartotojas bus automatiškai panaikintas iš duomenų bazės.
- **Skambučių skaitiklis** - išnaudojus nustatytą skambučių sistemos telefono numerių skaičių, vartotojas bus automatiškai panaikintas iš duomenų bazės.

Priskirti tvarkaraštį konkrečiam vartotojui

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_NSCHED_ttteeellnnuumm_c:ON` arba `ssss_NSCHED_user-name_c:ON`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `ttteeellnnuumm` - vartotojo telefono numeris, iki 15 skaitmenų; `c` - tvarkaraščio numeris; intervalas - [1... 8]; `user-name` - vartotojo vardas, iki 16 ženklų.

Pavyzdys: `1111_NSCHED_John_5:ON`

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Panaikinti konkretaus vartotojo tvarkaraštį

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_NSCHED_ttteeellnnuumm_c:OFF` arba `ssss_NSCHED_user-name_c:OFF`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `ttteeellnnuumm` - vartotojo telefono numeris, iki 15 skaitmenų; `c` - tvarkaraščio numeris; intervalas - [1... 8]; `user-name` - vartotojo vardas, iki 16 ženklų.

Pavyzdys: `1111_NSCHED_John_5:OFF`

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Nustatyti galiojimą konkrečiam vartotojui

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_EXPIRYTIME_ttteeellnnuumm_yyyy.mm.dd_hr:mn` arba `ssss_EXPIRYTIME_user-name_yyyy.mm.dd_hr:mn`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `ttteeellnnuumm` - vartotojo telefono numeris, iki 15 skaitmenų; `yyyy` - metai; `mm` - mėnuo, intervalas - [01... 12]; `dd` - diena, intervalas - [01... 31]; `hr` - valandos, intervalas - [00... 23]; `mn` - minutės, intervalas - [00... 59]; `user-name` - vartotojo vardas, iki 16 ženklų.

Pavyzdys: `1111_EXPIRYTIME_John_2015.06.29_19:35`

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_EXPIRYTIME_ttteeellnnuumm_extendmins` arba `ssss_EXPIRYTIME_user-name_extendmins`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `ttteeellnnuumm` - vartotojo telefono numeris, iki 15 skaitmenų; `extendmins` - laikotarpis, intervalas - [1... 2147483648] minutės; `user-name` - vartotojo vardas, iki 16 ženklų.

Pavyzdys: `1111_EXPIRYTIME_John_2350`

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Panaikinti galiojimą konkrečiam vartotojui

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_EXPIRYTIME_ttteeellnnuumm_0` arba `ssss_EXPIRYTIME_user-name_0`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `ttteeellnnuumm` - iki 15 skaitmenų vartotojo numeris; `user-name` - vartotojo vardas, iki 16 ženklų.

Pavyzdys: `1111_EXPIRYTIME_370600XXXX1_0`

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Peržiūrėti nustatytą konkrečiam vartotojui galiojimą

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_EXPIRYTIME_ttteeellnnuumm_?` arba `ssss_EXPIRYTIME_user-name_?`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `ttteeellnnuumm` - vartotojo telefono numeris, iki 15 skaitmenų; `user-name` - vartotojo vardas, iki 16 ženklų.

Pavyzdys: `1111_EXPIRYTIME_44170911XXXX1_?`

Ijungti skambučių skaitiklį konkrečiam vartotojui

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_RCOUNT_ttteeellnnuumm_numofcalls` arba `ssss_RCOUNT_user-name_numofcalls`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `ttteeellnnuumm` - vartotojo numeris, iki 15 skaitmenų; `user-name` - vartotojo vardas, iki 16 ženklų; `numofcalls` - skambučių kiekis, intervalas - [1... 4294967296].

Pavyzdys: `1111_RCOUNT_44170911XXXX1_152`

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Peržiūrėti konkrečiam vartotojui nustatytą skambučių skaitiklio reikšmę

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_RCOUNT_ttteeellnnuumm_?` arba `ssss_RCOUNT_user-name_?`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `ttteeellnnuumm` - vartotojo numeris, iki 15 skaitmenų; `user-name` - vartotojo vardas, iki 16 ženklų.

Pavyzdys: `1111_RCOUNT_John_?`

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Panaikinti skambučių skaitiklį konkrečiam vartotojui

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_RCOUNT_ttteeellnnuumm_0` arba `ssss_RCOUNT_user-name_0`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `ttteeellnnuumm` - vartotojo numeris, iki 15 skaitmenų; `user-name` - vartotojo vardas, iki 16 ženklų.

Pavyzdys: `1111_RCOUNT_John_0`

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

DĖMESIO: Jei du data ir laikas nenustatyti, sistema NEGALĖS valdyti vartotojų prieigos ir galiojimo. Kaip nustatyti data bei laiką skaitykite **9. DATA IR LAIKAS**.

PASTABA: Viena SMS žinutė galima priskirti/panaikinti keletą tvarkaraščių vienu metu, pvz.: `1111_NSCHED_John_2:ON_6:OFF_3:OFF_5:ON`

PASTABA: „0“ reikšmė panaikina tvarkaraščio ribą (galiojimą) konkrečiam vartotojui.

PASTABA: „0“ reikšmė panaikina skambučių skaitiklį konkrečiam vartotojui.

11. IŠĖJIMAI

ESIM120 turi 2 integruotus išėjimus. Išėjimas yra skirtas sistemos prijungimui prie vartų automatikos įrenginio bei jo valdymui šiais būdais:

- Nemokamas skambutis iš vartotojo arba administratoriaus telefono numerio (žr. **11.2. Išėjimo valdymas nemokamu skambučiu**).
- SMS žinutė, siunčiama iš administratoriaus telefono numerio (žr. **11.3. Išėjimo valdymas SMS žinute**).
- Automatinis valdymas pagal nustatytą laiką ir savaitės dieną (žr. **11.6. Automatinis išėjimo valdymas**).

Norėdami nustatyti išėjimo tipą, vadovaukitės pateiktais nurodymais:

Nustatyti išėjimą kaip NO (normaliai atviras) ar NC (normaliai uždaras)

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Sistema suteikia galimybę peržiūrėti esamą išėjimo būseną tokiu būdu:

Peržiūrėti išėjimo būseną

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_STATUS`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_STATUS

DĖMESIO: Įsigaliojus nustatytam automatinio išėjimo valdymo tvarkaraščiui, vartotojas/administratorius NEGALĖS valdyti išėjimo skambučiu ar SMS žinutės būdu (žr. **11.6. Automatinis išėjimo valdymas**).

11.1. Išėjimo pavadinimai

Išėjimai turi pavadinimus, kuriuos galima keisti. Įprastai pavadinimas nusako įrenginio, prijungto prie konkretaus išėjimo, rūšį, pvz. „Vartai“. Pavadinimą galima naudoti vietoj išėjimo numerio, kai šis valdomas SMS žinute.

Pagal gamylinę konfigūraciją, išėjimo pavadinimai yra tokie: C1 - Controll1, C2 - Controll2.

Keisti išėjimo pavadinimą

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_Co:out-name`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; o - išėjimo numeris, intervalas - [1 - išėjimas C1; 2 - išėjimas C2]; out-name - iki 11-os ženklų išėjimo pavadinimas.

Pavyzdys: 1111_C1:Gates

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Peržiūrėti išėjimo pavadinimą

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_STATUS`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_STATUS

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

DĖMESIO: Tarpeliai, kablelio, kabliataškio ženklai, parametrų pavadinimai ir/ar kitos reikšmės, tokios kaip PSW, STATUS, ON, OFF ir pan. išėjimų tekstuose yra draudžiami

11.2. Išėjimo valdymas nemokamu skambučiu

Norėdami atidaryti/uždaryti vartus, paskambinkite sistemos telefono numeriu iš bet kurio įrašyto vartotojo arba administratoriaus numerio (kaip įrašyti numerį skaitykite **10. VARTOTOJO TELEFONO NUMERIŲ DUOMENŲ BAZĖ** ir **8.VARTOTOJO TELEFONO NUMERIAI**). Skambutis yra nemokamas; sistema atmeta jį ir įjungia/išjungia išėjimą(-us) nustatytam laikotarpiui (impulsas; pagal gamylinę konfigūraciją - 2 sekundes), dėl to atidarydama/uždarydama vartus (priklausomai nuo jų esamos būsenos ir pasirinkto NO ar NC išėjimo

tipo). Jeigu vienu metu paskambins daugiau negu vienas įrašytas vartotojas, sistema atsilieps į vartotojo, kuris pirmas surinko telefono numerį, skambutį, atmesdama kitus.

Sistema palaiko išėjimo valdymo patvirtinimą, atskambindama vartotojo/administratoriaus telefono numeriu. Daugiau apie tai skaitykite **11.4. Išėjimo valdymo patvirtinimas atskambinant**.

Nustatyti išėjimų impulsų trukmę

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_TIMERo:pl`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `o` - išėjimo numeris, intervalas - [1... išėjimas C1; 2 - išėjimas C2]; `pl` - impulsų trukmė, intervalas - [1... 10] sekundžių.

Pavyzdys: `1111_TIMER2:4`

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

PASTABA: „ELDES Configuration Tool“ leidžia nustatyti neribotą išėjimo impulsų trukmės reikšmę.

11.3. Išėjimo valdymas SMS žinute

Norėdami įjungti/išjungti vartus, išsiųskite SMS pranešimą iš 5-ių galimų administratoriaus numeriu (kaip priskirti numerį, skaitykite **8. VARTOTOJO TELEFONO NUMERIAI**). Sistema įjungs išėjimą (-us) nurodytam laikotarpiui (ar impulsų skaičiui) atidarys/užvers vartus (atsižvelgdama į esamą vartų būseną). Administratoriaus telefono numeriu bus išsiųsta SMS patvirtinimo žinutė apie pasirinktą išėjimą; žinutėje bus įrašytas išėjimo pavadinimas (žr. **11.1.1. Išėjimo pavadinimai**).

Norėdami įjungti/išjungti išėjimą tam tikram laikotarpiui, vadovaukitės žemiau pateiktais konfigūravimo būdais:

Įjungti išėjimą tam tikram laikotarpiui

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_Co:ON:hr.mn.sc` arba `ssss_out-name:ON:hr.mn.sc`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `o` - išėjimo numeris, intervalas - [1... 2]; `hr` - valandos, intervalas - [00... 23]; `mn` - minutės, intervalas - [00... 59]; `sc` - sekundės, intervalas - [00... 59]; `out-name` - iki 16 ženklų išėjimo pavadinimas.

Pavyzdys: `1111_C2:ON:00.00.09`

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Išjungti išėjimą tam tikram laikotarpiui

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_Co:OFF:hr.mn.sc` arba `ssss_out-name:OFF:hr.mn.sc`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `o` - išėjimo numeris, intervalas - [1... 2]; `hr` - valandos, intervalas - [00... 23]; `mn` - minutės, intervalas - [00... 59]; `sc` - sekundės, intervalas - [00... 59]; `out-name` - iki 16 ženklų išėjimo pavadinimas.

Pavyzdys: `1111_C1:OFF:00.11.49`

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Norėdami tučiuojau įjungti/išjungti nurodytą išėjimą ir nustatyti jo būseną sistemai startavus, vadovaukitės žemiau pateiktais konfigūravimo būdais:

Įjungti išėjimą/
nustatyti išėjimo
starto būseną - įjungta

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_Co:ON` arba `ssss_out-name:ON`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `o` - išėjimo numeris, intervalas - [1... 2]; `out-name` - iki 16 ženklų išėjimo pavadinimas.

Pavyzdys: `1111_C1:ON`

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Išjungti išėjimą/ nustatyti išėjimo starto būseną - išjungta

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_Co:OFF` arba `ssss_out-name:OFF`

Reikšmė: `ssss` - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; `o` - išėjimo numeris, intervalas - [1... 2]; `out-name` - iki 16 ženklų išėjimo pavadinimas.

Pavyzdys: `1111_C2:OFF`

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

PASTABA: Išėjimą galima įjungti nurodytam laikotarpiui tik tuomet, kai išėjimas yra išjungtas.

PASTABA: Išėjimą galima išjungti nurodytam laikotarpiui tik tuomet, kai išėjimas rodo yra įjungtas.

PASTABA: „ELDES Configuration Tool“ programinė įranga leidžia nustatyti tik išėjimo starto būseną.

PASTABA: Administratorius SMS žinutėmis gali valdyti bet kurį išėjimą, neatsižvelgiant į tai, kuris yra priskirtas būtent jo numeriui (žr. **8. ADMINISTRATORIAUS TELEFONO NUMERIAI**).

11.4. Išėjimo valdymo patvirtinimas atskambinant

Sistema gali paskambinti vartotojui ir pranešti apie sėkmingą išėjimo valdymo aktyvavimą. Įjungus atskambinimo funkciją, po kiekvieno išėjimo valdymo įvykio pasigirs 5 sekundžių trukmės (gamykliškai) skambutis vartotojui/administratoriui, kuris inicijavo išėjimo valdymą nemokamu skambučiu.

Pagal gamyklinę konfigūraciją, išėjimo valdymo patvirtinimas atskambinant yra išjungtas. Norėdami įjungti/išjungti šią funkciją, vadovaukitės žemiau pateiktais konfigūravimo būdais.

Ijungti išėjimo valdymą patvirtinimą atskambinant

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_CALLBACK:ON`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: `1111_CALLBACK:ON`

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Nustatyti patvirtinimo skambučio trukmę

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Išjungti išėjimo valdymą patvirtinimą atskambinant

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_CALLBACK:OFF`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: `1111_CALLBACK:OFF`

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

11.5. Išėjimo valdymas bet kuriuo telefono numeriu

Jrašius administratoriaus telefono numerį, sistema ignoruos skambučius iš neįrašytų telefono numerių. Norėdami leisti/uždrausti išėjimo valdymą nemokamu skambučiu iš neįrašyto numerio (žr. **11. IŠEJIMAI**), vadovaukitės žemiau pateiktais konfigūravimo būdais.

Ijungti išėjimo valdymą bet kurio numeriu

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_ALLNUM:ON`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: `1111_ALLNUM:ON`

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Išjungti išėjimo valdymą bet kurio numeriu

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_ALLNUM:OFF`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: `1111_ALLNUM:OFF`

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

PASTABA: Sistema priims SMS žinutes tik iš įrašytų administratorių, net esant įjungtam išėjimo valdymui bet kuriuo telefono numeriu.

PASTABA: Įjungus išėjimo valdymo bet kuriuo telefono numeriu funkciją, neįrašyto telefono numerio vartotojas galės valdyti tik C1 išėjimą.

11.6. Automatinis išėjimo valdymas

Sistema palaiko automatinį išėjimo valdymą pagal priskirtą tvarkaraštį (-ius). Priskyrus viena ar daugiau tvarkaraščių, išėjimas tvarkaraštyje nustatytu laiku ir savaitės dieną automatiškai įsijungs/išsijungs. Sistema leidžia sudaryti iki 8 skirtingų tvarkaraščių. Išsamiau apie tai, kaip nustatyti tvarkaraščius, skaitykite **12. SISTEMOS TVARKARAŠČIAI**.

Priskirti tvarkaraštį

SMS

SMS žinutės turinys:
ssss_OSCHEDo_cON
Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; o - išėjimo numeris, intervalas - [1 - išėjimas C1; 2 - išėjimas C2]; c - tvarkaraščio numeris; intervalas - [1... 8].
Pavyzdys: 1111_OSCHED2_1:ON

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Pašalinti tvarkaraštį

SMS

SMS žinutės turinys:
ssss_OSCHEDo_cOFF
Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; o - išėjimo numeris, intervalas - [1 - išėjimas C1; 2 - išėjimas C2]; c - tvarkaraščio numeris; intervalas - [1... 8].
Pavyzdys: 1111_OSCHED1_5:OFF

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

DĖMESIO: Kai automatinis išėjimo valdymo tvarkaraštis įsigalios, vartotojas/administratorius NEGALĖS valdyti išėjimo skambučiu ir SMS žinute.

12. SISTEMOS TVARKARAŠČIAI

Sistema palaiko iki 8 tvarkaraščių, kurie leidžia pasirinkti savaitės dieną ir nustatyti laiką. Tvarkaraščiai yra skirti vartotojo galiojimui ir prieigos ribojimo nustatymui (žr. **10.1. Vartotojo galiojimas ir prieigos ribojimas**) bei automatiniam išėjimų valdymui (žr. **11.6. Automatinis išėjimo valdymas**). Kiekvienas tvarkaraštis palaiko šiuos parametrus:

- **Kasdien** – nurodo, jog tvarkaraštis veiks kasdien, nepriklausomai nuo savaitės dienos.
- **Nurodytą dieną (-omis)** – nurodo savaitės dieną (-as), kurią galios tvarkaraštis.
- **Pradžios laikas** – nurodo tikslų tvarkaraščio veikimo pradžios laiką.
- **Pabaigos laikas** – nurodo tikslų tvarkaraščio veikimo pabaigos laiką.

Ijungti režimą „Nurodytą dieną (-omis)“

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_SCHEDc_AL:OFF

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; c - tvarkaraščio numeris; intervalas - [1... 8].

Pavyzdys: 1111_SCHED4_AL:OFF

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Pasirinkti savaitės dieną (-as)

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_SCHEDc_wd:ON

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; c - tvarkaraščio numeris; intervalas - [1... 8]; wd - savaitės diena, intervalas - [MO - pirmadienis; TU - antradienis; WE - trečiadienis; TH - ketvirtadienis; FR - penktadienis; SA - šeštadienis; SU - sekmadienis].

Pavyzdys: 1111_SCHED6_FR:ON

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Atšaukti savaitės dienos (-ų) pasirinkimą

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_SCHEDc_wd:OFF

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; c - tvarkaraščio numeris; intervalas - [1... 8]; wd - savaitės diena, intervalas - [MO - pirmadienis; TU - antradienis; WE - trečiadienis; TH - ketvirtadienis; FR - penktadienis; SA - šeštadienis; SU - sekmadienis].

Pavyzdys: 1111_SCHED4_SU:OFF

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Nustatyti pradžios laiką

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_SCHEDc_st:hr:mn

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; c - tvarkaraščio numeris; hr - valandos, intervalas - [00... 23]; mn - minutės, intervalas - [00... 59].

Pavyzdys: 1111_SCHED2_ST:20:25

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Nustatyti pabaigos laiką

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_SCHEDc_en:hr:mn

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; c - tvarkaraščio numeris; hr - valandos, intervalas - [00... 23]; mn - minutės, intervalas - [00... 59].

Pavyzdys: 1111_SCHED8_EN:09:12

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_SCHEDc_AL:ON

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; c - tvarkaraščio numeris, intervalas - [1...8]

Pavyzdys: 1111_SCHED1_AL:ON

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

PASTABA: Viena SMS žinute galima nustatyti keletą tvarkaraščio parametrų vienu metu, pvz. 1111_SCHED2_MO:ON_FR:OFF_EN:20:18_TH:OFF_ST:15:25_TU:ON_AL:OFF

13. SISTEMOS ĮVYKIŲ SĄRAŠAS

Ši funkcija leidžia chronologine tvarka išsaugoti iki 1000-ų laiku sužymėtų įrašų, kai nutinka šie įvykiai:

- Išėjimo valdymas kartu su nurodytu vartotojo/administratoriaus vardu bei telefono numeriu.
- Vartotojo galiojimo pabaiga, suėjus nustatytai galiojimo trukmei.
- Vartotojo galiojimo pabaiga, pasiekus nustatytą skambučių kiekį.
- Automatinio išėjimo valdymo veikimo pradžia.
- Automatinio išėjimo valdymo veikimo pradžia.

Norėdami išvalyti įvykių sąrašą ar eksportuoti jį į .log tipo failą, vadovaukitės pateiktais nurodymais.

Eksportuoti
įvykių sąrašą

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Pagal gamylinę konfigūraciją, kai sąrašas pasiekia 1000 įrašytų įvykių ribą, sistema praneša apie tai vartotojui SMS žinute. Norėdami išvalyti įvykių sąrašą ir/arba įjungti/išjungti pranešimus apie tai, kad sąrašas užpildytas, vadovaukitės žemiau pateiktu konfigūravimo būdu.

Išvalyti
įvykių sąrašą

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_DELETELOG

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_DELETELOG

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Išjungti pranešimą
apie užpildytą sąrašą

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Įjungti pranešimą apie
užpildytą sąrašą

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Pagal gamylinę konfigūraciją, įvykių sąrašo tipas yra LIFO (angl. „last in, first out“) kuris suteikia sistemai galimybę perrašyti seniausią įrašą naujausiu. Norėdami išjungti/išjungti LIFO tipo įvykių sąrašą, vadovaukitės žemiau pateiktu konfigūravimo būdu:

Išjungti LIFO tipo
įvykių sąrašą

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Įjungti LIFO tipo įvykių
sąrašą

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

14. ĮĖJIMAI

Sistema turi 3 įėjimus, kurie įprastai naudojami gedimų išėjimo arba aptikimo įrenginių, tokių kaip magnetinis durų kontaktas, prijungimui. Kai suveikdinamas išėjimo indikatorius ar sekimo įrenginys, sistema administratoriaus telefono numeriu atsiųs pranešimą. Dažniausiai įėjimai naudojami, norint gauti pranešimą apie užstrigusius vartus arba apie vartų būseną. Daugiau apie tai skaitykite **14.1. Įėjimo pavadinimai ir aliarmo pranešimai**.

Kiekvieno įėjimo jautrumo lygis gali būti konfigūruojamas keičiant delsos trukmę (gamykliškai - 600 milisekundžių). Sistema traktuos įėjimą pažeistu, įėjimo pažeidimui užtrikus ilgiau nei nustatytą delsos trukmę.

Nustatyti įėjimo delsa

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_Tn:in-delay`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; n - įėjimo numeris, intervalas - [1... 3]; in-delay - įėjimo delsa, intervalas - [100... 42000000] milisekundžių.

Pavyzdys: 1111_T3:10500

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Sistema leidžia peržvelgti esamą įėjimo būklę šiuo konfigūravimo būdu:

Peržvelgti įėjimo būklę

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_INFO`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis;

Pavyzdys: 1111_INFO

14.1. Įėjimo pavadinimai ir aliarmo pranešimai

Kiekvienas įėjimas turi pavadinimą, kurį galima keisti. Dažniausiai pavadinimas nurodo įrenginio , prijungto prie konkretaus įėjimo, tipą. Pavyzdys: *VartaiAtidaryti*. Įėjimo pavadinimai naudojami SMS žinutėse, kai norima pranešti administratoriui apie įėjimo aliarmo įvykį. Gamykliniai įėjimų pavadinimai yra tokie: Z1 - zone1, Z2 - zone2, Z3 - zone3.

Keisti įėjimo pavadinimą

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_Zn:input-name`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; n - įėjimo numeris, intervalas - [1... 3]; input-name - iki 8 ženklų įėjimo pavadinimas.

Pavyzdys: 1111_Z2:GateOpen

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Peržvelgti įėjimo pavadinimus

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_STATUS`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_STATUS

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Pagal gamyklinę konfigūraciją, aliarmo atveju sistema išsiųs SMS žinutę pirmam galimam vartotojui. Jeigu sistema negaus SMS išsiuntimo patvirtinimo per 20 sekundžių, ji mėgins siųsti SMS žinutę kitam nurodytam vartotojui. Norėdami pakeisti SMS žinutės išsiuntimo patvirtinimo nustatymus, vartotojas gali įjungti/išjungti tokius aliarmo įvykio parametrus:

Ijungti įėjimo aliarmo SMS žinutės pristatymą visiems administratoriams

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_SMSALL:ON

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_SMSALL:ON

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Išjungti įėjimo aliarmo SMS žinutės pristatymą visiems administratoriams

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_SMSALL:OFF

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_SMSALL:OFF

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

DĖMESIO: Įėjimo pavadinime NEGALIMA naudoti tarpelių ir parametrų reikšmių, tokių kaip ON, OFF ir pan.

Daugiau informacijos apie tai, kaip įjungti/išjungti aliarmo pranešimus, rasite skyriuje **14.2. Įėjimų išjungimas ir įjungimas**.

Daugiau informacijos apie tai, ką algoritmą sistema naudoja siunčiant pranešimus, rasite skyriuje **16. SISTEMOS PRANEŠIMAI**.

14.2. Įėjimų išjungimas ir įjungimas

Pagal gamyklinę konfigūraciją, visi įėjimai yra įjungti. Išjungus įėjimus, SMS žinutės perspėjančios apie aliarmo įvykius nebus siunčiamos. Norėdami įjungti/išjungti tam tikrą įėjimą, vadovaukitės žemiau pateiktais konfigūravimo būdais.

Išjungti įėjimą

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_Zn:OFF

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; n - įėjimo numeris, intervalas - [1... 3]; input-name - iki 8 ženklų įėjimo pavadinimas.

Pavyzdys: 1111_Z3:OFF

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Ijungti įėjimą

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_Zn:ON

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; n - įėjimo numeris, intervalas - [1... 3]; input-name - iki 8 ženklų įėjimo pavadinimas.

Pavyzdys: 1111_Z2:ON

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Peržvelgti įėjimo būsenas

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_STATUS

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_STATUS

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

15. SISTEMOS INFORMACIJA. INFO SMS

Sistema palaiko informacinės SMS žinutės (toliau vadinama Info SMS) funkciją. Žinutė siunčiama pagal užklausą. Jeigu užklausa pateikta, sistema atsiųs atsakymą Info SMS žinute, kurioje bus:

- Sistemos data ir laikas.
- GSM signalo stiprumas.
- Užimtų/laisvų vietų skaičius vartotojo duomenų bazėje.
- Įėjimų būklė (OK/alarm).

Info SMS užsakymas

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_INFO`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_INFO

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip sistema siunčia pranešimus, skaitykite **16. SISTEMOS PRANEŠIMAI**.

15.1. Periodinis Info SMS

Pagal gamylinę konfigūraciją, sistema periodiškai kartą per dieną 11:00 laiku išsiųs administratoriui Info SMS (periodiškumas - 1 diena; laikas - 11). Mažiausias laiko tarpas - 1 valanda (periodiškumas - 0 dienų; laikas - 1). Įprastai šį funkciją naudojama sistemos aktyvumo būsenos patikrinimui.

Norėdami įjungti periodinį Info SMS, nustatant periodiškumą ir laiką, ar išjungti šią funkciją, vadovaukitės žemiau pateiktais konfigūravimo būdais:

Nustatyti periodinio Info SMS periodiškumą ir laiką

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_INFO:fff.it`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; fff - periodiškumas, intervalas - [00... 99] dienos; it - laikas, intervalas - [01... 23].

Pavyzdys: 1111_INFO:3.15

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Išjungti periodinį Info SMS

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_INFO:00.00`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_INFO:00.00

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

16. SISTEMOS PRANEŠIMAI

Ivykus įvykiui, sistema bandys nusiųsti SMS žinutę tik iš anksto įrašytam pirmam administratoriui. Jei vartotojo telefono numeris yra nepasiekiamas ir sistema nepavyksta gauti SMS siuntimo ataskaitos per 20 sekundžių, ji bandys siųsti SMS žinutę kitu įrašytu administratoriaus telefono numeriu. Administratoriaus telefono numeris gali būti nepasiekiamas dėl šių priežasčių:

- Mobilusis telefonas yra išjungtas.
- Mobilusis telefonas buvo už ryšio zonos ribų.

Sistema toliau mėgins siųsti SMS žinutes tolesniu administratoriaus telefono numeriu. Sistema išsiunčia SMS žinutę tik kartą ir ji nesugrįžta prie ankstesnio administratoriaus telefono numerio, jei jis buvo nepasiekiamas.

16.1. SMS žinutės pristatymo pranešimų apribojimai

Pagal gamylinę konfigūraciją, sistema gali išsiųsti tik iki 25 SMS žinutes per dieną/ tik iki 400 SMS žinučių per mėnesį. Norėdami pakeisti šias ribas arba išjungti SMS žinučių pristatymo apribojimą, vadovaukitės žemiau pateiktu konfigūravimo būdu.

Nustatyti SMS žinučių
pristatymo ribas

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Kai SMS žinučių pristatymo pranešimų dienos/mėnesio riba yra viršyta, sistema apie tai praneša vartotojui SMS žinute. Ribos skaitiklis automatiškai atsistatys įvykus periodiškam datos ir laiko sinchronizavimui (pagal gamylinę konfigūraciją - kas 30 dienų). Jūs taip pat galite atstatyti SMS žinučių pristatymo skaitiklį šiuo būdu.

Atstatyti SMS žinučių
pristatymo ribos
skaitiklį

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_REMOVEBAN`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_REMOVEBAN

NOTE: Įvedus „0“ reikšmę, dienos/mėnesio SMS žinučių pristatymo apribojimai bus išjungti.

Taip pat skaitykite **9.1. Automatinis datos ir laiko sinchronizavimas**.

16.2. SMS centro telefono numeris

SMS centras (SMSC) - tai GSM tinklo elementas, kuris nukreipia SMS žinutę konkrečiam vartotojui. Jeigu nurodytas vartotojas nepasiekiamas, žinutė išsaugoma. Įprastai SMS centro numeris yra iš anksto įrašytas GSM tinklo operatoriaus SIM kortelės atmintyje. Administratoriui negavus atsakymo iš sistemos, numatytas GSM operatoriaus SMS centro numeris turi būti savarankiškai pakeistas.

Nustatyti SMSC
telefono numerį

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_SMS_+ttteeeInnumm`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; ttteeeInnumm - iki 15 skaitmenų SMSC telefono numeris.

Pavyzdys: 1111_SMS_+370600XXXX1

DĖMESIO: Prieš nustatant SMSC telefono numerį, pasirinkinkite sistemos SIM kortelės sąskaitos likutį. Sistema negalės atsakyti, jeigu sąskaitos likutis bus nepakankamas.

17. GPRS TINKLO NUSTATYMAI

GPRS tinklo nustatymai naudojami įrenginio susisiekimui su nuotolinio konfigūravimo serveriu ar „ELDES Cloud Services“ serveriu GPRS tinklu. Norėdami pakeisti GPRS tinklo nustatymus, vadovaukitės žemiau pateiktais konfigūravimo būdais.

Nustatyti APN

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_SETGPRS:APN:acc-point-name`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; *acc-point-name* - iki 31 ženklų APN (Access Point Name) kurį suteikia GSM operatorius.

Pavyzdys: `1111_SETGPRS:APN:internet`

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Įrašyti vartotojo vardą

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_SETGPRS:USER:usr-name`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; *usr-name* - vartotojo vardas (iki 31 ženklų), kurį suteikia GSM operatorius.

Pavyzdys: `1111_USER:mobileusr`

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Įrašyti slaptažodį

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_SETGPRS:PSW:password`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; *password* - slaptažodis (iki 31 ženklų), kurį suteikia GSM operatorius.

Pavyzdys: `1111_SETGPRS:PSW:mobilepsw`

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Peržvelgti GPRS nustatymus

SMS

SMS žinutės turinys:

`ssss_SETGPRS?`

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: `1111_SETGPRS?`

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

PASTABA: Siusdami vieną SMS žinutę galite pakeisti keletą parametrų vienu metu., pvz. `1111_SETGPRS:APN:internet;USER:mobileusr;PSW:mobilepsw`

18. ĮEINANČIO SKAMBUČIO TELEFONO NUMERIO TIKRINIMO NUSTATYMAI

DĖMESIO: Dėl saugumo priežasčių NEREKOMENDUOJAMA keisti žemiau aprašytų nustatymų.

Sistema palaiko funkciją, ribojančią tam tikro nustatyto ilgio telefono numerius. Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema leidžia naudoti vartotojo numerius, sudarytus mažiausiai iš 4 skaitmenų, tuo tarpu skambinančiojo paskutiniai 7 telefono numerio skaitmenys skirti palyginimui su įrašytu telefono numeriu, siekiant atpažinti, ar šis numeris įrašytas. Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema atmes skambučius iš telefono numerių, kuriuos sudaro mažiau negu 4 skaitmenys, netgi jeigu šis telefono numeris bus įrašytas kaip vartotojo/ administratoriaus telefono numeris. Be to, sistema priims visus skambučius iš telefono numerių, kurių paskutiniai 7 skaičiai sutampa su įrašyto telefono numeriu.

Keisti įeinančio
skambučio telefono
numerio tikrinimo
nustatymus

Config
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

19. NUOTOLINIS SISTEMOS PERKROVIMAS

Kai kuriais kritiniais atvejais būtina perkrauti sistemą. Norėdami atlikti tai nuotoliniu būdu, vadovaukitės žemiau pateiktu konfigūravimo būdu.

Perkrauti sistemą

SMS

SMS žinutės turinys:

SSSS_RESTART

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_RESTART

20. TECHNINĖ PAGALBA

20.1. Trikdžių šalinimas

Indikacija	Galima priežastis
Nešviečia ar nemirksi SIM STAT ir NETW indikatoriai	· Nėra pagrindinio maitinimo · Neteisingai sujungti laidai · Perdegęs saugiklis · Atjungta antena · Neveikia mikrovaldiklis (dėl sugedusio lizdo ar statinės iškrovos)
Indikatorius SIM STAT šviečia	· Neįdėta SIM kortelė · Neišjungtas SIM kortelės PIN kodo reikalavimas · Neaktyvi SIM kortelė
Sistema neatsiunčia jokių žinučių ar/ir neskambina	· Nepakanka lėšų SIM kortelės sąskaitoje · Neteisingas SMS centro numeris · Nėra GSM ryšio · Neteisingas vartotojo/administratoriaus numeris · Vartotojo numeris nėra įrašytas · Pakeista SIM kortelė · Paslėptas skambintojo numeris
Nepavyko prisijungti prie įrenginio nuotoliniu GPRS būdu	· Klaidingi GPRS nustatymai (APN, vartotojo vardas, slaptažodis) · Nepakanka lėšų SIM kortelės sąskaitoje · SIM kortelės mobilusis internetas (GPRS) paslauga neaktyvuota
Gauta SMS žinutė „Neteisingas formatas“	· SMS žinutėje panaudoti neleistini simboliai, pvz. panaudotas _ ženklas vietoj tarpo ženklo · SMS žinutės pradžioje ir/arba pabaigoje parašytas „tarpo“ simbolio

Jei aukščiau pateiktoje lentelėje neradote problemos sprendimo, prašome kreiptis į savo tiekėją.

Dėl gaminio garantinio remonto, prašom kreiptis į savo tiekėją. Daugiau informacijos apie įrenginį arba kitus mūsų produktus ieškokite gamintojo internetinėje svetainėje www.eldes.lt

20.2. Gamyklinės konfigūracijos atstatymas

1. Atjunkite išorinį maitinimą ir rezervinę bateriją.
2. Trumpikliu sujunkite DEF kontaktus.
3. Įjunkite įrenginio maitinimą 7 sekundėms.
4. Išjunkite įrenginio maitinimą.
5. Pašalinkite trumpiklį nuo DEF kontaktų.
6. Parametrų konfigūracija atstatyta į gamyklinę.

20.3. Įrenginio programinės įrangos (firmware) atnaujinimas USB laidu

1. Atjunkite išorinį maitinimą ir rezervinę bateriją.
2. Trumpikliu sujunkite DEF kontaktus.
3. Prijunkite įrenginį USB laidu prie asmeninio kompiuterio.
4. Įjunkite įrenginio maitinimą.
5. Netrukus „Windows“ aplinkoje pasirodys naujas langas su .bin failu. Priešingu atveju atverkite „Computer“ ir ieškokite „Boot Disk“ įrenginio.
6. Pašalinkite .bin failą.
7. Nukopijuokite naują .bin failą į tą patį langą.
8. Išjunkite įrenginio maitinimą.
9. Atjunkite USB laidą.
10. Pašalinkite trumpiklį nuo DEF kontaktų.
11. Įjunkite įrenginio maitinimą.
12. Įrenginio programinės įrangos atnaujinimas.

PASTABA: Po programinės įrangos atnaujinimo būtina atstatyti gamyklinę konfigūraciją.

21. ELDES CLOUD SERVICES

DĖMESIO: Naudojant programinę įrangą, palaikančią „ELDES Cloud Services“, nuotolinio ryšio su „ELDES Configuration Tool“ paslauga negalima (žr. 5.2.1 Nuotolinis prijungimas). Tokiu atveju Jūs galite pasinaudoti šią nuotolinio ryšio paslauga, prisijungdami internetu prie savo „ELDES Cloud Services“ paskyros.

„ELDES Cloud Services“ - yra debesų kompiuterija paremta platforma, suteikianti draugišką vartotojui grafinę aplinką sistemos būsenos stebėjimui ir valdymui. Ši platforma suteikia šias galimybes:

- Galimybę valdyti vartus ar bet kurį prie išėjimo prijungtą elektroninį prietaisą
- Sureguliuoti sistema nuotoliniu būdu arba internetu

Ryšį su platformą galima užmegztį GPRS tinklu arba Ethernet ryšiu naudojant ELAN3-ALARM įrenginį. „ELDES Cloud Services“ suteikia prieigą interneto naršykle bei išmaniojo telefono programėle, sukurta „Android“ ir „iOS“ tipo įrenginiams (iPhone, iPad).

Norint pradėti naudotis „ELDES Cloud Services“ platforma, prašome ją įjungti, vadovaujantis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais.

Įjungti „ELDES Cloud Services“

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_SMART:ON

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_SMART:ON

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Įjungę „ELDES Cloud Services“, apsilankykite <https://security.eldes.lt> ir sukurkite asmeninę paskyrą. Tuomet prisijunkite prie savo paskyros ir pridėkite įrenginį sekdami pažingsninius nurodymus, pateiktus „ELDES Cloud Services“ interneto svetainėje. Pridėdam įrenginį paskyroje, Jūsų pareikalaus įvesti daugiaženklį „ELDES Cloud Services“ ID kodą, kurį galima sužinoti naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą arba išsiuntus SMS žinutę sistemos telefono numeriu:

Gauti „ELDES Cloud paslaugų ID“

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_SMART_ID

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_SMART_ID

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

Norint išjungti „ELDES Cloud Services“, prašome vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais.

Išjungti „ELDES Cloud paslaugas“

SMS

SMS žinutės turinys:

ssss_SMART:OFF

Reikšmė: ssss - 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.

Pavyzdys: 1111_SMART:OFF

Config Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool“ programinę įrangą.

DĖMESIO: Jei NEPAGEIDAUJATE naudotis „ELDES Cloud Services“ paslauga ir jei Jūsų įrenginys nėra susietas su jokia „ELDES Cloud Services“ paskyra, NEPALIKITE įjungto „ELDES Cloud Services“ sistemos konfigūracijoje. Priešingu atveju, suvartoti duomenys gali būti apmokestinami Jūsų GSM operatoriaus.

PASTABA: Remiantis Jūsų naudojamu mobilaus ryšio planu, suvartoti duomenys gali būti papildomai apmokestinami naudojant „ELDES Cloud Services“ paslaugas.

22. SUSIJĘ GAMINIAI



EBU1 - Rezervinio maitinimo blokas



Maitinimo šaltinis



IP66 - plastikinis korpusas

